POZIOM PORÓWNAWCZY 187.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.	193.60						193.50				193.70
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU	191.59	191.66		191.70	191.78	191.82	191.90		192.17		192.20
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU	2.01						1.60				1.50
SPADKI, DŁUGOŚCI		56.4 ‰					5.50m	15.5 ‰			19.30m
ŚREDNICA, MATERIAŁ		ø 75/63 PE SDR 11 PN 16									
ODLEGŁOŚCI	0.00	1.20		2.80	3.30	4.00	5.50			22.70	24.80

W1 — 5.50 — W2 — 19.30 — W3

1.Kolano przejściowe ø 75 X 1 1/2"
2. rura ø 75/63 PE
3.Zestaw wodomierzowy ø 40
4.Rura osłonowa ø 110 PVC
L= ca 1.0m

"PROMAK" - BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE

Nazwa opracowania:
PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE
PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ
Łódź, ul. RATAJSKA 2/4 dz. 113 obr. B-36

Skala: **1:100**

Tytuł rysunku: Profil podłużny przyłącza wodociągowego

Data: 11.2022

Nr rys. **2.1**

Autor projektu: mgr inż. Magdalena Koralewska

nr upr.bud. LOD/0336/POOS/05

Podpis: